

## Obudowa - HC-STA-B24-HHWD-1TTP29-EL-AL - 1412772

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Obudowa tulejowa B24, z pałąkiem poprzecznym, Materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, Odejscie kabla: 1, proste, Wysokość: 76 mm, Dławnica kablowa: bez, Króciec: nie, 1x Pg29, Standard

### Właściwości produktu

- dobre działanie ekranujące przy zakłóceniach elektromagnetycznych



### Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 055626 060385
GTIN	4055626060385
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,309 kg
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Polska

### Dane techniczne

#### Wymiary

Wysokość	76 mm
Szerokość	44 mm
Długość	120 mm

#### Warunki środowiskowe

Stopień ochrony obudowy (IP)	IP66
	IP67
Stopień ochrony obudowy (NEMA)	4X (UL 50)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

#### Informacje ogólne

Wskazówka	do wkładek stykowych HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M
-----------	---

# Obudowa - HC-STA-B24-HHWD-1TTP29-EL-AL - 1412772


## Dane techniczne

### Informacje ogólne

Rozmiar	B24
Rodzaj obudowy	Obudowa tulejowa
Rodzaj ryglowania	z pałąkiem poprzecznym
Ilość odejść kablowych	1
Odejście kabla	proste
Dławnica gwintowana	bez
Rodzaj dławików	1x Pg29
Materiał obudowy	odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską
Materiał powłoki obudowy	niepowlekany
Materiał ryglowania	PA

## Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

## Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 13.2	31261501
-------------	----------

## Aprobaty

Aprobaty

## Obudowa - HC-STA-B24-HHWD-1TTP29-EL-AL - 1412772

### Aprobaty

Aprobaty






EAC / GL / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

---

Aprobaty Ex

---

### Szczegóły aprobat

EAC			7500651.22.01.00246
GL		<a href="http://www.gl-group.com/newbuilding/approvals/index.html">http://www.gl-group.com/newbuilding/approvals/index.html</a>	6196614
UL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	E255026
cUL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	E255026
cULus Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	

---