

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-3P-M12MS/3,0-PUR/ BI-1L-Z - 1400775

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-pinowa, PUR, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12, na Wtyk zaworowy BI (11 mm), Długość kabla: 3 m

jak na rysunku, ale bez SPEEDCON

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 046356 511520
GTIN	4046356511520
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,115 kg
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	Polska

Dane techniczne

Wymiary

Długość kabla	3 m
---------------	-----

Informacje ogólne

Liczba biegunów	3
Wskaźnik stanu	1 LED
układ ochronny / element konstrukcyjny	dioda Zenera
Liczba cykli wtykania	≥ 100


Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-3P-M12MS/3,0-PUR/ BI-1L-Z - 1400775

Rysunki

Przekrój kabla



PUR bezhalogenowy czarny [PUR]

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311

ETIM

ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty


CSAus

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-3P-M12MS/3,0-PUR/ BI-1L-Z - 1400775

Aprobaty

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

CSAus		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	13631
Prąd znamionowy IN		4 A	
Napięcie znamionowe UN		24 V	
